



## **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach**

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
tel./fax 81 45 02 389

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl)

L.dz. 108/231/2022

Puławy 26.04.2022 r.

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 12/230/2022**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach., opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 05.04.2022 roku pod nr 2022/S 067-176424.**

### **M O D Y F I K A C J A**

Działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Załącznik nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV 09300000-2 Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Kod CPV 65310000-9 Przesył energii elektrycznej

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Puławach przy ulicy Bema 1 wraz z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład SP ZOZ w Puławach.
2. Zamawiający udzieli zamówienia na kompleksową usługę, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. ) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 tej ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z terminem obowiązywania od dnia 1 czerwca 2022 roku .
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie wyższym niż przewidywany lub podłączenia nowych odbiorników energii. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach, o których mowa powyżej, stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje możliwość, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

### PODSTAWOWE ZASADY DOSTARCZANIA ENERGII

- 1) Strony określają charakterystykę elektroenergetyczną odbioru, miejsca dostarczenia i pomiaru energii, parametry techniczne przyłączy i wielkość mocy przyłączeniowej.
- 2) Wskazanie okresów rozliczeniowych - nie rzadziej niż 1 miesiąc.
- 3) Zamawiający nabywa energię elektryczną na potrzeby własne, jako odbiorca końcowy.

### PARAMETRY DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- 1) Standardy jakości energii określone są przepisami właściwymi dla grupy przyłączeniowej, do której należy Zamawiający. W przypadku zmiany przepisów regulujących standardy jakości energii, automatycznej zmianie ulegać będą zobowiązania Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych oraz standardów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
- 2) Za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej Zamawiającemu na jego wniosek, przysługuje bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w tarifie OSD.
- 3) Określenie zasad charakterystyki mocy umownej i jej zmiany - z tym, że charakterystyka mocy umownej będzie aktualizowana przez Zamawiającego corocznie, najpóźniej do 1 listopada każdego roku obowiązywania umowy, a energia będzie dostarczana przez Wykonawcę zgodnie z zaktualizowaną charakterystyką począwszy od 1 stycznia roku następnego.
- 4) Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową /umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.
- 5) Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie będzie przesłanką do konieczności zawarcia nowej umowy na dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
- 6) W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.

### Wykaz punktów i charakterystyka elektroenergetyczna miejsc odbioru:

1. Szpital ul. Bema 1 – zasilanie dwustronne z możliwością zasilania z jednego zasilacza o następujących parametrach:

I. Szpital - W-3-311 - wielość mocy zainstalowanej - 215 kW

- moc zamówiona umowna – ok. 215 kW

- zabezpieczenie przedlicznikowe – BM 500A

- układ do pomiaru energii czynnej półpośredni z przekładnią 500/5

- układ do pomiaru energii biernej półpośredni z przekładnią 500/5

- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

- szacunkowa ilość energii (w taryfie C23 I strefa - 150 000kWh/rok, II strefa- 85 000 kWh/rok, III strefa- 365 000kWh/rok) sumaryczna rocznie 600 000kWh/rok która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

## II. Szpital - w-3-305 - wielość mocy zainstalowanej - 215 kW

- moc zamówiona umowna– ok. 215 kW
- zabezpieczenie przedlicznikowe – BM 500A
- układ do pomiaru energii czynnej pośredni z przekładnią 500/5
- układ do pomiaru energii biernej pośredni z przekładnią 500/5
- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
- szacunkowa ilość energii (w taryfie C23 I strefa- 180000kWh/rok, II strefa - 90000kWh/rok, III strefa- 380000kWh/rok) sumaryczna rocznie 650 000 kWh/rok która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

## 2. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 4 ul. Koftataja 51

- wielość mocy zainstalowanej - 30,7 kW
- moc umowna– 28 kW
- zabezpieczenie przedlicznikowe – 50 A
- układ do pomiaru energii czynnej bezpośredni
- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
- szacunkowa ilość energii 5500 kWh/rok (taryfa C11), która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

## 3. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 3 ul. Kilińskiego 22

- wielość mocy zainstalowanej - 21,5 kW
- moc umowna– 20 kW

- zabezpieczenie przedlicznikowe – 35 A
- układ do pomiaru energii czynnej bezpośredni
- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
- szacunkowa ilość energii 6500 kWh/rok (taryfa C11), która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

#### 4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 ul. Skłodowskiej 2

- wielość mocy zainstalowanej - 21,5 kW
- moc umowna– 20 kW
- zabezpieczenie przedlicznikowe – 35 A
- układ do pomiaru energii czynnej bezpośredni
- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
- szacunkowa ilość energii 5000 kWh/rok (taryfa C11), która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

#### 5. Przychodnia Specjalistyczna ul. Centralna 25

- wielość mocy zainstalowanej - 38,7 kW
- moc umowna– 35 kW
- zabezpieczenie przedlicznikowe – 36 A
- układ do pomiaru energii czynnej bezpośredni
- dostarczana energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
- szacunkowa ilość energii (w taryfie C12a Szczyt- 26 000 kWh/rok, Poza szczyt 18 000 kWh/rok) sumaryczna rocznie 44000 kWh/rok, która może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb  $\pm 20\%$ .

Lp.	Objekt (punkt poboru energii elektrycznej)	Grupa taryfowa	Moc umowna [kW]	Prognozowane zużycie energii elektrycznej za 7 miesięcy [kWh]	Cena energii elektrycznej netto			Cena usługi dystrybucyjnej netto								Łączna cena oferty netto [zł]	Kwota VAT [zł]	Łączna cena oferty brutto [zł]
					Ceny jednostkowe		Łączna cena za 7 miesięcy [zł]	Ceny jednostkowe										
					Cena energii w poszczególnych	Opłata handlowa [zł/m-c]		Stawka jakościowa [zł/kWh]	Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]	Składnik stały sieciowej [zł/kWh]	Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/mc]	Opłata OZE (zł/MWh)	Opłata kogeneracyjna (zł/MWh)	Stawka opłaty abonamentowej netto [zł/m-c]	Opłata mocowa			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Szpital W-3-311	C23	215	87 500 49 581 212 912														
2	Szpital W-3-305	C23	215	105 000 52 500 221 662														
3	PRZYCHO DNIA NR4	C11	28	3 206														
4	PRZYCHO DNIA NR3	C11	20	2 331														
5	PRZYCHO DNIA NR2	C11	20	2 912 15 162														
6	DNIA SPECJALI STYCZNA	C12A	35	10 500														
<b>suma</b>																		

.....

miejsce, data

podpis osoby upoważnionej

1. Wartość ofert brutto za 2022 r. : .....
2. W wartość oferty wliczone zostały wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. ....



**Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach

  
**Piotr Rybak**

  
**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych

**mgr Małgorzata Mączka**

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
Tel:	81 45 02 247	
e-mail:	<a href="mailto:mmaczka@szpitalpulawy.pl">mmaczka@szpitalpulawy.pl</a>	