



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Józefa Bema 1, 24-100 Puławy, Tel: (81) 450 22 74, Fax (81) 470 83 01, , Infolinia dla Pacjentów (81) 450 25 01

DZP.26.3.2025

Puławy, 15.01.2025 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
zaproszeniu do składania ofert
ZO 2/2025**

Dotyczy zapytania ofertowego nr ZO 2/2025 na świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądów okresowych (raz na kwartał) systemu sygnalizacji pożaru SAP BC600 w SPZOZ w Puławach dla budynku „A” przez okres 3 lat

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Ile elementów składa się na system SAP BC600 w Pawilonie A ?

Odpowiedź: W skład systemu SAP BC 600 wchodzi:

- Centrala SSP: LST BC600,
- Liczba linii dozorowych SSP; 7,
- Liczba detektorów pożaru; 491,
- Liczba ostrzegaczy ręcznych: 41

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Inż. Honorata Zgierska-Skomra

Dział/Sekcja
Zamówienia
Publiczne
Sprawę prowadzi:
Małgorzata Mączka
Tel: 814502389
e-mail:
zp@szpitalpulawy.p

NIP 7162238942
REGON: 431205731
KRS: 0000026256
BDO: 000041779
ePUAP:/SPZOZPULAWY/SkrytkaESP

spzoz@szpitalpulawy.pl
www.szpitalpulawy.pl,
Nr księgi Rejestrowej: 000000002932
Bank Millennium SA - 12 1160 2202 0000 0000 6018 9573